



## ИНСТРУКЦИЯ

### « Действий при пожаре в помещениях ООО « КЦПК «СПЕЦИАЛИСТ»

#### 1. Общие положения.

1. Инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей из здания в случае пожара.

2. Инструкция предназначена для персонала в случае возникновения пожара и обеспечения эвакуации (размещается на видном месте).

#### 2. Порядок действий по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре.

При возникновении пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления различных материалов и т.п.), срабатывания системы оповещения при пожаре необходимо:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01», мобильным телефоном «112» четко назвав адрес учреждения, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает, а также сообщить свою должность и фамилию, номер телефона;
- сообщить руководителю;
- немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом, речевым способом с применением громкоговорителя, с помощью посыльных, по телефону и т.д (если отсутствует система оповещения о пожаре);
- открыть все эвакуационные выходы из здания;
- быстро, но без паники, эвакуировать людей, начиная с помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей;
- проверить отсутствия людей во всех помещениях и их наличие по спискам после эвакуации;
- выключить приточно-вытяжную вентиляцию (если имеется);
- покидая помещение, отключить все электроприборы, эл. свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;
- одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися первичными средствами пожаротушения только в случае, если нет угрозы для жизни и здоровья и существует возможность покинуть опасную зону;
- проинформировать прибывшего начальника пожарного подразделения о месте очага пожара, о наличии людей в здании, местах хранения ядовитых и горючих веществ, а также установок, не подлежащих отключению по специальным требованиям.

Ответственный за пожарную безопасность

ООО « КЦПК « СПЕЦИАЛИСТ»

О.В. Шперов